

Übersicht der Anforderungen bei Neuanlagen

Σ EZA am Netzanschluss	$\leq 3,68$ kVA	$\leq 4,6$ kVA	$\leq 13,8$ kVA	≤ 30 kVA	≤ 100 kVA	> 100 kVA
Einspeisung	Einphasig oder Drehstrom			nur Drehstrom		
Automatische Wirkleistungsreduktion	erforderlich					
Einspeisemanagement nicht-PV	nicht erforderlich					erforderlich
Einspeisemanagement PV (kWp- Leistungen) (EEG2012)	Einspeisemanagement oder Wirkleistungsbegrenzung				erforderlich	
Blindleistungsregelung	keine Vorgabe	$\cos \varphi = 0,95$ untererregt (Vorgabe des Netzbetreibers)		$\cos \varphi = 0,9$ untererregt (Vorgabe des Netzbetreibers)		
Schutz	Integrierter NA-Schutz oder Zentraler NA-Schutz				Zentraler NA-Schutz	